

Klassifikationsoplysninger

		KLASSE MH - MIDDELHØJ
Produktnavn	Internit RU	
Sælger	Cembrit A/S Tlf. 99 37 22 22 Fax 98 12 00 75 info@cembrit.dk www.cembrit.dk	
Producent	Cembrit A/S	
Land	Finland	
Undertagstype	Banevare Banevare på fast underlag Pladevare ● Diffusionstæt Diffusionsåbent	
Materiale	4,5 mm fibercementplade på 21x95 mm brædeforskalling per 405 mm, 75 mm DE-flex-undertagstape	
Materialeegenskaber - banevarer		
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]		
Brudforlængelse på langs/tværs [%]		
Rivstyrke på langs/tværs [N]		
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]		
Fladevægt [g/m ²]		
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]		
Materialeegenskaber - pladevarer		
Brudmoment på langs [Nm/m]	> 250	
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	0,14	
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	0,84	
Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	> 0,1	
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	3	
Anvendelsesbegrænsninger		
Taghældning, mindste [°]	14	
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen	
Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	6	
Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter	
Bygbarhed		
Identifikation af materialet	God	
Detailøsninger	God	
Opbevaring og montering	Acceptabel	
Reparation	God	
Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter	
Montering		
Er materialet ens på begge sider?	Nej	
Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Nej	
Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja	
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Ja	
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?		
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej	
Er materialet faldsikkert underlag?	Nej	
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Ja	
Montering i fugtigt vejr?	Ja	
Montering i frostvejr?	Nej	
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja	
Samlet vurdering af opbevaring og montering	Acceptabel	
Bemærkninger	-	
Reparation		
Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja	
Større flænge / revner	Ja	
Svigt i samling	Ja	
Samlet vurdering af reparation	God	
Bemærkninger	-	