

Klassifikationsoplysninger

| | | KLASSE H - NORMAL |
|---|---|---|
| Produktnavn | Prenotech på fast underlag | |
| Sælger | Trelleborg Phønix A/S Tlf. 79 96 21 21 Fax 79 96 22 34 phoenix@trelleborg.com www.trelleborg-phoenix.dk | |
| Producent | Trelleborg Phønix A/S | |
| Land | Danmark | |
| Undertagstype | Banevare | |
| | Banevare på fast underlag | ● |
| | Pladevare | |
| | Diffusionstæt | ● |
| | Diffusionsåbent | |
| Materiale | Polyesterfilt belagt med bitumen, yderfilt på begge sider | |
| Materialeegenskaber - banevarer | | |
| | Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 650/525 |
| | Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 32/30 |
| | Rivstyrke på langs/tværs [N] | 155/155 |
| | Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
| | Fladevægt [g/m ²] | 1000 |
| | Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg] | 250 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | | |
| | Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| | Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| | Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| | Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m] | - |
| | Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | | |
| | Taghældning, mindste [°] | 15 |
| | Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer: | Ingen |
| | Interimsafdækning, maksimalt [mdr] | 6 |
| | Kompatibilitet i forhold til andre materialer | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | | |
| | Identifikation af materialet | Acceptabel |
| | Detailløsninger | God |
| | Opbevaring og montering | God |
| | Reparation | God |
| | Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | | |
| | Er materialet ens på begge sider? | Ja |
| | Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
| | Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
| | Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Ja |
| | - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | - |
| | Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
| | Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
| | Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder | Ja |
| | Montering i fugtigt vejr? | Ja |
| | Montering i frostvejr? | Ja |
| | Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
| | Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| | Bemærkninger | - |
| Reparation | | |
| | Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
| | Større flænge / revner | Ja |
| | Svigt i samling | Ja |
| | Samlet vurdering af reparation | God |
| | Bemærkninger | - |